

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Октябрьского района города Ростова-на-Дону
«Центр дополнительного образования детей»**

Юридический адрес
344010, г. Ростова-на-Дону,
ул. Мечникова,148/1

тел. 232-37-47
факс 232-37-47
E-mail: cdod07@mail.ru

Исх. № 154 от 02.10.2019 г.

В прокуратуру Октябрьского района
города Ростова-на-Дону

Информация

МБУ ДО ЦДОД об устранении нарушений по представлению прокуратуры
Октябрьского района города Ростова-на-Дону

Проверкой установлено:

1. вопреки с. 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ, п.8.1.6. Свода правил, при входе в здания МБУ ДО ЦДОД, расположенных по адресам: г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 163/72, ул. Дранко, 131/165 для инвалидов не установлена мнемосхема.

Данное нарушение будет устранено в срок до 21.10.2019 года. О результатах устранения указанного нарушения Вам будет сообщено в срок до 22.10.2019

2. вопреки п.5.1.14 Свода правил вход в здания МБУ ДО ЦДОД, расположенные по адресам: г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 163/72, ул. Дранко, 131/165 не оборудованы для беспрепятственного доступа инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках.

Устранение данного нарушения требует выполнение работ по установке пандуса по адресу ул. Дранко,131/165 и кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников, по адресу ул. Малюгиной,163/72. Данное нарушение будет устранено в срок до 25.10.2019 года. О результатах устранения указанного нарушения Вам будет сообщено до 26.10.2019г.

3. В нарушение п.22 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) с работниками инструктажи и практические занятия по действиям при обнаружении на объектах посторонних и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта не проводятся.

На момент проверки журнал проведения инструктажей по антитеррористической защищенности находился в корпусе №1. Инструктажи и практические занятия с работниками по действиям при обнаружении на объектах посторонних и подозрительных предметов, а также при угрозе

совершения террористического акта проводятся 4 раза в год согласно графика (копию журнала проведения инструктажей с работниками, копию протоколов проведения практических тренировок по эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации в помещениях ЦДОД прилагаю).

4. Проверкой установлено, что в нарушение п.22 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), что помещения не оборудованы системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, отсутствует.

В связи с тем, что распорядителем бюджетных средств является Управление образования города Ростова-на-Дону, а данное нарушение требует выделения целевых ассигнований в рамках городской программы по антитеррористической защищенности объектов, Центром дополнительного образования детей разработаны и направлены сметы для установки (СОУЭ) и включения в городскую программу по выделению бюджетных средств на 2020 год (копию рабочей документации системы тревожного оповещения прилагаю). Просим Вас отсрочить исполнение данного нарушения.

5. нарушение положения ч.1 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» складское помещение №4, костюмерная, архив не отделены от помещения ЦДОД ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.

В связи с тем, что устранение нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности требуется дополнительного целевого финансирования для проведения противопожарных мероприятий, которое осуществляется распорядителем бюджетных средств Управлением образования города Ростова-на-Дону, путем включения учреждения в городскую программу по противопожарной безопасности. На сегодняшний день разработана сметная документация для включения в районную программу по противопожарной безопасности. О результатах устранения указанных нарушений Вам будет сообщено до 29.11.2019 г.

6. Проверкой установлено, в нарушение ч. 4 ст.53 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.8.1.12 СП ширина эвакуационного выхода №4 менее 1,2 м. при числе эвакуации более 50 человек.

По данному нарушению проводятся консультации с представителями Госпожнадзора.

7. в соответствие с главами 5,7,8 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.20 постановления правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила о противопожарном режиме в РФ» на дверях помещений производственного и складского назначения и на наружных установках отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны в помещении по адресу ул. Малюгиной, 163/72.

В связи с тем, что устранение нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности требуется дополнительного целевого финансирования для проведения противопожарных мероприятий, которое осуществляется распорядителем бюджетных средств Управлением образования города Ростова-на-Дону, путем включения учреждения в городскую программу по противопожарной безопасности. На сегодняшний день нам предоставлено коммерческое предложение для включения в районную программу по противопожарной безопасности. О результатах устранения указанных нарушений Вам будет сообщено до 29.11.2019 г.

8. В нарушение п.4.3.4. СП 5.13130.2009, ч.4 ст.53 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при высоте лестниц более 45 см. отсутствует ограждение высотой 1,2 м. с перилами в помещении по адресу ул. Малюгиной,163/72.

В связи с тем, что устранение данного нарушения требует приобретения строительных материалов для выполнения работ по установке ограждения на лестнице по адресу ул. Малюгиной,163/72, то данное нарушение будет устранено в срок до 28.10.2019 года. О результатах устранения указанного нарушения Вам будет сообщено до 29.10.2019г.

9. Проверкой установлено, что в нарушение положения ч.1 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» складское помещение не отделено от помещения ЦДОД ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами в помещении по адресу ул. Дранко,131/165.

В связи с тем, что устранение нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности требуется дополнительного целевого финансирования для проведения противопожарных мероприятий, которое осуществляется распорядителем бюджетных средств Управлением образования города Ростова-на-Дону, путем включения учреждения в городскую программу по противопожарной безопасности. На сегодняшний день разработана сметная документация для включения в районную программу по противопожарной безопасности. О результатах устранения указанных нарушений Вам будет сообщено до 29.11.2019 г.

10. Проверкой установлено, что в соответствии с главами 5,7,8 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.20 постановления правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила о противопожарном режиме в РФ» на дверях помещений производственного и складского назначения и на наружных установках отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны в помещении по адресу ул. Дранко,131/165.

В связи с тем, что устранение нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности требуется дополнительного целевого финансирования для проведения противопожарных мероприятий, которое осуществляется распорядителем бюджетных средств Управлением образования города

Ростова-на-Дону, путем включения учреждения в городскую программу по противопожарной безопасности. На сегодняшний день нам предоставлено коммерческое предложение для включения в районную программу по противопожарной безопасности. О результатах устранения указанных нарушений Вам будет сообщено до 29.11.2019 г.

Приложение:

- приложение №1 - копия приказа о вынесении дисциплинарного взыскания по результатам проверки прокуратуры Октябрьского района г. Ростова-на-Дону;
- приложение №2 - копии паспорта доступности №103, №150;
- приложение №3- копия журнала инструктажа по антитеррористической защищенности;
- приложение №4 - копии графиков проведения тренировочных мероприятий по отработке действий в условиях терракта в ЦДОД 2019-2020 г.г.;
- приложение №5 - копии протоколов проведения практических тренировок по эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации в помещениях ЦДОД;
- приложение №6 -копия рабочая документация системы тревожного оповещения (СОУЭ)
- приложение №7 –копия сметного расчета по установке противопожарных дверей;
- приложение №8 –копия коммерческого предложения.

и.о. директора МБУ ДО ЦДОД



Дриккер В.В.